

別添（回答⑧）

| 発生年度 | No. | 停止期間   |       |        |       | 原因者    | 停止理由                  | 備考               |
|------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-----------------------|------------------|
|      |     | 開始     |       | 終了     |       |        |                       |                  |
| R 4  | 1   | 4月1日   | 17:00 | 4月4日   | 8:30  | 中国電力NW | 変電所作業                 |                  |
|      | 2   | 6月24日  | 17:00 | 6月25日  | 9:00  | 島根県    | 湧水放流量制限               | 維持放流に切り替え        |
|      | 3   | 7月1日   | 17:00 | 7月4日   | 10:00 | 島根県    | 湧水放流量制限               | 湧水調整             |
|      | 4   | 7月9日   | 11:30 | 7月11日  | 11:00 | 島根県    | 湧水放流量制限               | 湧水調整             |
|      | 5   | 7月12日  | 11:00 | 7月12日  | 19:00 | 島根県    | 湧水放流量制限               | 湧水調整             |
|      | 6   | 7月15日  | 14:30 | 7月15日  | 18:30 | 島根県    | 湧水放流量制限               | 湧水調整             |
|      | 7   | 9月5日   | 2:00  | 9月5日   | 9:30  | 中国電力NW | 停電（停電理由不明）            |                  |
|      | 8   | 9月19日  | 13:30 | 9月20日  | 10:30 | 中国電力NW | 停電（停電理由不明）            |                  |
|      | 9   | 9月27日  | 9:00  | 9月27日  | 17:30 | 島根県    | 管理所軽電機交換作業            |                  |
|      | 10  | 11月21日 | 9:00  | 11月25日 | 14:00 | 島根県    | 管理用発電設備保守点検作業（12ヶ月点検） | 11/25大田変電所内作業    |
|      | 11  | 12月24日 | 7:45  | 12月27日 | 13:30 | 中国電力NW | 停電（送電停）復帰後重故障発生       | 保守点検業者故障箇所調査     |
|      | 12  | 1月12日  | 13:00 | 1月12日  | 15:00 | 島根県    | 管理用発電設備保守点検作業         | 故障箇所調査           |
|      | 13  | 2月8日   | 9:00  | 2月10日  | 17:00 | 島根県    | 取水・緊急水位低下設備保守点検作業     | 復帰時重故障発生（停止期間延長） |
|      | 14  | 3月10日  | 11:30 | 3月10日  | 14:00 | 島根県    | 管理用発電設備保守点検作業（6ヶ月点検）  |                  |
| R 5  | 1   | 5月19日  | 16:00 | 5月22日  | 9:30  | 中国電力NW | 変電所作業                 |                  |
|      | 2   | 8月4日   | 8:30  | 8月4日   | 12:30 | 不明     | 不明                    |                  |
|      | 3   | 8月6日   | 19:30 | 8月6日   | 22:30 | 不明     | 不明                    |                  |
|      | 4   | 11月13日 | 9:00  | 11月15日 | 14:00 | 島根県    | 管理用発電設備保守点検作業（12ヶ月点検） | 11/15大田変電所内作業    |
|      | 5   | 1月24日  | 15:30 | 1月25日  | 13:00 | 中国電力NW | 変電所作業                 |                  |
|      | 6   | 3月1日   | 14:00 | 3月1日   | 15:00 | 島根県    | 管理用発電設備保守点検作業（6ヶ月点検）  |                  |
|      | 7   | 3月12日  | 9:00  | 3月12日  | 20:00 | 島根県    | 取水・緊急水位低下設備保守点検作業     | 取水設備不具合のため停電延長   |
|      | 8   | 3月15日  | 9:00  | 3月15日  | 14:00 | 島根県    | 取水・緊急水位低下設備保守点検作業     |                  |
|      | 9   | 3月22日  | 18:00 | 3月25日  | 9:30  | 中国電力NW | 変電所作業                 |                  |
| R 6  | 1   | 5月12日  | 3:30  | 5月12日  | 6:00  | 中国電力NW | 変電所からの送電停電            |                  |
|      | 2   | 6月9日   | 4:30  | 6月9日   | 12:30 | 不明     | 不明                    |                  |
|      | 3   | 6月13日  | 13:30 | 6月13日  | 15:30 | 不明     | 不明                    |                  |
|      | 4   | 6月21日  | 16:00 | 6月23日  | 17:30 | 中国電力NW | 変電所作業                 |                  |
|      | 5   | 7月17日  | 7:00  | 7月17日  | 15:00 | 島根県    | 重故障（火災報知器誤作動）         | 発電設備は正常停止        |
| 計    | 28  |        |       |        |       |        |                       |                  |