

島根県における湖沼水質保全のための取組事例

○湖沼水質保全計画の概要

宍道湖・中海の水質保全計画

宍道湖・中海は、平成元年度に「湖沼水質特別措置法（湖沼法）」に基づく指定湖沼となり、水質の汚濁に関係があると認められた地域を指定地域（宍道湖・中海の集水域）として指定されました。現在まで、6期30年にわたり湖沼水質保全計画を策定し、下水道の整備等の水質保全事業や、工場・事業場からの排水規制、農地、市街地等の非特定汚染源からの流出負荷削減対策を総合的かつ計画的に推進してきました。

この結果、湖へ流入する汚濁負荷量は着実に減少しているものの、未だ環境基準の達成には至っていません。

このため、第7期の「宍道湖及び中海に係る湖沼水質保全計画」を定め、国、関係市町、県民、企業及びNPOなどの皆様にも理解と協力をいただいで、水質保全対策を推進します。

類型指定と環境基準値

<単位:mg/ℓ>

河川	AA	A	B	C	D	E
BOD	1	2	3	5	8	10
湖沼	AA	A	B	C		
COD	1	3	5	8		
湖沼	I	II	III	IV	V	
T-N	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0	
T-P	0.005	0.01	0.03	0.05	0.1	

宍道湖・中海の第7期湖沼水質保全計画水質目標値

(mg/l)

水質項目		宍道湖		中海	
		結果 (平成26～30)	目標値※ (令和5年度)	結果 (平成26～30)	目標値※ (令和5年度)
化学的酸素 要求量 (COD)	75%値	4.7～5.3	4.6	4.4～5.2	4.4
	年平均値 (参考)	4.1～4.6	4.0	3.4～3.7	3.5
全窒素	年平均値	0.45～0.52	0.47	0.50～0.59	0.46
全りん	年平均値	0.038～0.056	0.039	0.048～0.064	0.046

※過去5年間の気象条件を基に施策の効果を踏まえシミュレーションを実施して設定

○ 宍道湖流域下水道の概要

区 分		東部処理区					西部処理区				
事業計画処理面積		5,446.3ha					4,217.6ha				
事業計画処理人口		176,940人					97,310人				
事業計画処理水量		日最大81,000m ³ /日					日最大54,000m ³ /日				
排除方式		分流式(汚水と雨水とに分けて処理する方式)									
管渠延長		東部1号幹線	L=12,470m				西部1号幹線	L=23,510m			
		東部2号幹線	L=12,170m				西部2号幹線	L=8,950m			
		東部3号幹線	L= 5,230m				西部3号幹線	L= 3,260m			
		東部4号幹線	L= 9,230m				放流渠	(L= 215m)			
		合 計	L=39,100m				合 計	L=35,935m			
中継ポンプ場		なし					斐川中継ポンプ場 10.4m ³ /分 西代橋中継ポンプ場 4.1m ³ /分 宍道中継ポンプ場 4.0m ³ /分 境橋中継ポンプ場 2.8m ³ /分 湖陵中継ポンプ場 2.0m ³ /分				
処 理 場	処置場名称	宍道湖東部浄化センター					宍道湖西部浄化センター				
	敷地面積	18.8ha					15.1ha				
	位 置	松江市竹矢町字川向					出雲市大社町中荒木				
	水処理方式	凝集剤添加活性汚泥循環変法+砂ろ過					標準活性汚泥法				
	計画放流水質	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
	流入水質	230	110	200	36	4.0	190	120	260	—	—
	放流水質	10	9	7.5	8	0.4	15	—	—	—	—
	放流先	意宇川(中海)					日本海(大社湾)				
汚泥処理方式	濃縮・消化・脱水・セメント原料化・肥料原料化					濃縮・消化・脱水・セメント原料化					
関係市町	松江市、安来市					松江市、出雲市					
R2末整備率	87.3%					69.0%					
R2末普及率	97.7%					79.0%					
R2末流入量	日平均54,442m ³ /日					日平均27,528m ³ /日					
該当する流総計画	斐伊川流域別下水道整備総合計画					系外放流					

○ 高度処理

平成元年に宍道湖・中海は湖沼水質保全特別措置法(湖沼法)の指定を受け、翌年には、宍道湖・中海湖沼水質保全計画の策定と水質汚濁防止法の上乗せ排水基準強化が図られました。

一般に標準活性汚泥法と呼ばれる普通の下水処理法では、有機性汚濁物質は90%以上除去できますが、窒素やリンは40%程度しか除去できません。

そこで、宍道湖東部浄化センターでは、更なる窒素やリンの除去を目的として、既存の施設の改造と増設を行い、平成6年度から高度処理施設の運転を開始しました。その後、リン除去の安定化と再資源化を図るために、造粒脱リン装置を建設し、平成10年度から運転しています。