

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所

採水年月日	平成25年9月17日		天 候	晴れ	採水地点	浄水 水質試験室	
測定項目	測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値	
水 温	21.4 °C	—	ホルムアルデヒド		0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
一 般 細 菌	10 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物		0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物		0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物		9.0 mg/l	200mg/l以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物		0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン		10.7 mg/l	200mg/l以下	
六価クロム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		17.8 mg/l	300mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	蒸 発 残 留 物		57 mg/l	500mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37 mg/l	10mg/l以下	陰イオン界面活性剤		0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l未満	0.8mg/l以下	ジエオスミン		0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ほう素及びその化合物	0.10 mg/l未満	1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	非イオン界面活性剤		0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	フエノール類		0.0005 mg/l未満	フェノールとして0.005mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	有 機 物 (T O C)		0.7 mg/l	3mg/l以下	
ジクロロメタン	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	p H 値		7.1	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	臭 気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	色 度		0.9 度	5度以下	
塩 素 酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	濁 度		0.1 度未満	2度以下	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	導 電 率		86 μS/cm		
クロロホルム	0.001 mg/l	0.06mg/l以下	残 留 塩 素		0.44 mg/l	0.1mg/l以上1.0mg/l以下	
ジクロロ酢酸	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ア ル カ リ 度		19.7 mg/l		
ジブromoklorometan	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		不検出		
臭 素 酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ジ ア ル ジ ア		不検出		
総トリハロメタン	0.005 mg/l	0.1mg/l以下					
トリクロロ酢酸	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下					
ブromojuklorometan	0.002 mg/l	0.03mg/l以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合			
ブromoholm	0.001 mg/l未満	0.09mg/l以下					
検 査 期 日	平成25年9月17日 ~平成25年10月2日						
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社						

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所

採水年月日	平成25年9月17日		天 候	晴れ		採水地点	松江市 竹矢ポンプ場	
測定項目	測定値	基準値	測定項目	測定値	基準値			
水 温	22.7 °C	—	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下			
一 般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下			
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下			
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下			
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下			
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.4 mg/l	200mg/l以下			
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下			
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	10.8 mg/l	200mg/l以下			
六価クロム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	16.6 mg/l	300mg/l以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	蒸 発 残 留 物	56 mg/l	500mg/l以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.38 mg/l	10mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下			
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l未満	0.8mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下			
ほう素及びその化合物	0.10 mg/l未満	1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下			
四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下			
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	フエノール類	0.0005 mg/l未満	フェノールとして0.005mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	有 機 物 (T O C)	0.7 mg/l	3mg/l以下			
ジクロロメタン	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	p H 値	7.0	5.8以上8.6以下			
テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと			
トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	臭 気	異常なし	異常でないこと			
ベンゼン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	色 度	0.6 度	5度以下			
塩 素 酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下			
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	導 電 率	84 μS/cm				
クロロホルム	0.004 mg/l	0.06mg/l以下	残 留 塩 素	0.24 mg/l	0.1mg/l以上1.0mg/l以下			
ジクロロ酢酸	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ア ル カ リ 度	18.5 mg/l				
ジブロモクロロメタン	0.004 mg/l	0.1mg/l以下						
臭 素 酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下						
総トリハロメタン	0.013 mg/l	0.1mg/l以下						
トリクロロ酢酸	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下						
ブロモジクロロメタン	0.005 mg/l	0.03mg/l以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合				
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/l未満	0.09mg/l以下						
検 査 期 日	平成25年9月17日 ~平成25年10月2日							
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社							