

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

| 採水年月日 | 令和5年6月13日 | | 天 候 | 晴れ | | 採水地点 | 浄水池 | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------|-----|--|--|
| 測定項目 | 測定値 | 基準値 | 測定項目 | 測定値 | 基準値 | | | | |
| 水 温 | 19.7 °C | — | ホルムアルデヒド | 0.008 mg/l未満 | 0.08mg/l以下 | | | | |
| 一 般 細 菌 | 2 個/ml | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 | 亜鉛及びその化合物 | ※注1 | 1.0mg/l以下 | | | | |
| 大 腸 菌 | 陰性 | 検出されないこと | アルミニウム及びその化合物 | 0.02 mg/l未満 | 0.2mg/l以下 | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | ※注1 | 0.003mg/l以下 | 鉄 及 び そ の 化 合 物 | 0.03 mg/l未満 | 0.3mg/l以下 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | ※注1 | 0.0005mg/l以下 | 銅 及 び そ の 化 合 物 | ※注1 | 1.0mg/l以下 | | | | |
| セレン及びその化合物 | ※注1 | 0.01mg/l以下 | ナトリウム及びその化合物 | 7.5 mg/l | 200mg/l以下 | | | | |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物 | ※注1 | 0.01mg/l以下 | マンガン及びその化合物 | 0.005 mg/l未満 | 0.05mg/l以下 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | ※注1 | 0.01mg/l以下 | 塩 化 物 イ オ ン | 9.9 mg/l | 200mg/l以下 | | | | |
| 六価クロム化合物 | ※注1 | 0.02mg/l以下 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 30.0 mg/l | 300mg/l以下 | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | ※注1 | 0.04mg/l以下 | 蒸 発 残 留 物 | 86 mg/l | 500mg/l以下 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 陰イオン界面活性剤 | ※注1 | 0.2mg/l以下 | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.26 mg/l | 10mg/l以下 | ジエオスミン | 0.000001 mg/l未満 | 0.00001mg/l以下 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 mg/l未満 | 0.8mg/l以下 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001 mg/l未満 | 0.00001mg/l以下 | | | | |
| ハウ素及びその化合物 | ※注1 | 1.0mg/l以下 | 非イオン界面活性剤 | 0.002 mg/l未満 | 0.02mg/l以下 | | | | |
| 四 塩 化 炭 素 | 0.0002 mg/l未満 | 0.002mg/l以下 | フエノール類 | ※注1 | フェノールとして0.005mg/l以下 | | | | |
| 1,4-ジオキサン | ※注1 | 0.05mg/l以下 | 有機物（TOC） | 0.5 mg/l | 3mg/l以下 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 mg/l未満 | 0.04mg/l以下 | p H 値 | 7.0 | 5.8以上8.6以下 | | | | |
| ジクロロメタン | 0.002 mg/l未満 | 0.02mg/l以下 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 臭 気 | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 色 度 | 0.5 度未満 | 5度以下 | | | | |
| ベンゼン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 濁 度 | 0.1 度未満 | 2度以下 | | | | |
| 塩 素 酸 | 0.06 mg/l未満 | 0.6mg/l以下 | 導 電 率 | 94.3 μS/cm | | | | | |
| クロロ酢酸 | 0.002 mg/l未満 | 0.02mg/l以下 | 残 留 塩 素 | 0.46 mg/l | 0.1mg/l以上 1.0mg/l以下 | | | | |
| クロロホルム | 0.001 mg/l未満 | 0.06mg/l以下 | ア ル カ リ 度 | 29.0 mg/l | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 mg/l未満 | 0.03mg/l以下 | | | | | | | |
| ジブromクロロメタン | 0.001 mg/l | 0.1mg/l以下 | | | | | | | |
| 臭 素 酸 | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | |
| 総トリハロメタン | 0.002 mg/l | 0.1mg/l以下 | | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 mg/l未満 | 0.03mg/l以下 | | | | | | | |
| ブromジクロロメタン | 0.001 mg/l | 0.03mg/l以下 | 判 定 | 上記水質項目については、水質基準に適合 (コメント) | | | | | |
| ブromホルム | 0.001 mg/l未満 | 0.09mg/l以下 | | | | | | | |
| 検 査 期 日 | 令和5年6月13日 ~ 令和5年6月22日 | | | | | | | | |
| 検 査 機 関 | 島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社 | | | | | | | | |

※注1 : 2回/年 測定項目のため本月未実施

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

| 採水年月日 | 令和5年6月13日 | | 天 候 | 晴れ | | 採水地点 | 福浦配水池 | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------|-------|--|
| 測定項目 | 測定値 | 基準値 | 測定項目 | 測定値 | 基準値 | | | |
| 水 温 | 21.0 ℃ | - | ホルムアルデヒド | 0.008 mg/l未満 | 0.08mg/l以下 | | | |
| 一 般 細 菌 | 0 個/ml | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 | 亜鉛及びその化合物 | ※注1 | 1.0mg/l以下 | | | |
| 大 腸 菌 | 陰性 | 検出されないこと | アルミニウム及びその化合物 | 0.02 mg/l未満 | 0.2mg/l以下 | | | |
| カドミウム及びその化合物 | ※注1 | 0.003mg/l以下 | 鉄 及 び そ の 化 合 物 | 0.03 mg/l未満 | 0.3mg/l以下 | | | |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物 | ※注1 | 0.0005mg/l以下 | 銅 及 び そ の 化 合 物 | ※注1 | 1.0mg/l以下 | | | |
| セレン及びその化合物 | ※注1 | 0.01mg/l以下 | ナトリウム及びその化合物 | 7.8 mg/l | 200mg/l以下 | | | |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物 | ※注1 | 0.01mg/l以下 | マンガン及びその化合物 | 0.005 mg/l未満 | 0.05mg/l以下 | | | |
| ヒ素及びその化合物 | ※注1 | 0.01mg/l以下 | 塩 化 物 イ オ ン | 9.8 mg/l | 200mg/l以下 | | | |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物 | ※注1 | 0.02mg/l以下 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 28.0 mg/l | 300mg/l以下 | | | |
| 亜硝酸態窒素 | ※注1 | 0.04mg/l以下 | 蒸 発 残 留 物 | 73 mg/l | 500mg/l以下 | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 陰イオン界面活性剤 | ※注1 | 0.2mg/l以下 | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.26 mg/l | 10mg/l以下 | ジエオスミン | 0.000001 mg/l未満 | 0.00001mg/l以下 | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 mg/l未満 | 0.8mg/l以下 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001 mg/l未満 | 0.00001mg/l以下 | | | |
| ハウ素及びその化合物 | ※注1 | 1.0mg/l以下 | 非イオン界面活性剤 | 0.002 mg/l未満 | 0.02mg/l以下 | | | |
| 四 塩 化 炭 素 | 0.0002 mg/l未満 | 0.002mg/l以下 | フエノール類 | ※注1 | フェノールとして0.005mg/l以下 | | | |
| 1,4-ジオキササン | ※注1 | 0.05mg/l以下 | 有 機 物 (T O C) | 0.5 mg/l | 3mg/l以下 | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 mg/l未満 | 0.04mg/l以下 | p H 値 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| ジクロロメタン | 0.002 mg/l未満 | 0.02mg/l以下 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 臭 気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| トリクロロエチレン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 色 度 | 0.5 度未満 | 5度以下 | | | |
| ベンゼン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 濁 度 | 0.1 度未満 | 2度以下 | | | |
| 塩 素 酸 | 0.06 mg/l未満 | 0.6mg/l以下 | 導 電 率 | 90.3 μS/cm | | | | |
| クロロ酢酸 | 0.002 mg/l未満 | 0.02mg/l以下 | 残 留 塩 素 | 0.26 mg/l | 0.1mg/l以上 1.0mg/l以下 | | | |
| クロロホルム | 0.005 mg/l | 0.06mg/l以下 | ア ル カ リ 度 | 25.0 mg/l | | | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 mg/l未満 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.005 mg/l | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| 臭 素 酸 | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | | | | | | |
| 総 トリハロメタン | 0.017 mg/l | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 mg/l | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.007 mg/l | 0.03mg/l以下 | 判 定 (コメント) | 上記水質項目については、水質基準に適合 | | | | |
| ブロモホルム | 0.001 mg/l未満 | 0.09mg/l以下 | | | | | | |
| 検 査 期 日 | 令和5年6月13日 ~ 令和5年6月22日 | | | | | | | |
| 検 査 機 関 | 島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社 | | | | | | | |

※注1 : 2回/年 測定項目のため本月未実施

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

| 採水年月日 | 令和5年6月13日 | | 天 候 | 晴れ | | 採水地点 | 出雲郷配水池 | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------|--------|--|
| 測定項目 | 測定値 | 基準値 | 測定項目 | 測定値 | 基準値 | | | |
| 水 温 | 20.8 ℃ | — | ホルムアルデヒド | 0.008 mg/l未満 | 0.08mg/l以下 | | | |
| 一 般 細 菌 | 0 個/ml | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 | 亜鉛及びその化合物 | ※注1 | 1.0mg/l以下 | | | |
| 大 腸 菌 | 陰性 | 検出されないこと | アルミニウム及びその化合物 | 0.02 mg/l未満 | 0.2mg/l以下 | | | |
| カドミウム及びその化合物 | ※注1 | 0.003mg/l以下 | 鉄 及 び そ の 化 合 物 | 0.03 mg/l未満 | 0.3mg/l以下 | | | |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物 | ※注1 | 0.0005mg/l以下 | 銅 及 び そ の 化 合 物 | ※注1 | 1.0mg/l以下 | | | |
| セレン及びその化合物 | ※注1 | 0.01mg/l以下 | ナトリウム及びその化合物 | 7.5 mg/l | 200mg/l以下 | | | |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物 | ※注1 | 0.01mg/l以下 | マンガン及びその化合物 | 0.005 mg/l未満 | 0.05mg/l以下 | | | |
| ヒ素及びその化合物 | ※注1 | 0.01mg/l以下 | 塩 化 物 イ オ ン | 9.9 mg/l | 200mg/l以下 | | | |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物 | ※注1 | 0.02mg/l以下 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 29.0 mg/l | 300mg/l以下 | | | |
| 亜硝酸態窒素 | ※注1 | 0.04mg/l以下 | 蒸 発 残 留 物 | 76 mg/l | 500mg/l以下 | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 陰イオン界面活性剤 | ※注1 | 0.2mg/l以下 | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.29 mg/l | 10mg/l以下 | ジエオスミン | 0.000001 mg/l未満 | 0.00001mg/l以下 | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 mg/l未満 | 0.8mg/l以下 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001 mg/l未満 | 0.00001mg/l以下 | | | |
| ハウ素及びその化合物 | ※注1 | 1.0mg/l以下 | 非イオン界面活性剤 | 0.002 mg/l未満 | 0.02mg/l以下 | | | |
| 四 塩 化 炭 素 | 0.0002 mg/l未満 | 0.002mg/l以下 | フエノール類 | ※注1 | フェノールとして0.005mg/l以下 | | | |
| 1,4-ジオキサン | ※注1 | 0.05mg/l以下 | 有 機 物 (T O C) | 0.5 mg/l | 3mg/l以下 | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 mg/l未満 | 0.04mg/l以下 | p H 値 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| ジクロロメタン | 0.002 mg/l未満 | 0.02mg/l以下 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 臭 気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| トリクロロエチレン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 色 度 | 0.5 度未満 | 5度以下 | | | |
| ベンゼン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 濁 度 | 0.1 度未満 | 2度以下 | | | |
| 塩 素 酸 | 0.06 mg/l未満 | 0.6mg/l以下 | 導 電 率 | 95.8 μS/cm | | | | |
| クロロ酢酸 | 0.002 mg/l未満 | 0.02mg/l以下 | 残 留 塩 素 | 0.24 mg/l | 0.1mg/l以上 1.0mg/l以下 | | | |
| クロロホルム | 0.003 mg/l | 0.06mg/l以下 | ア ル カ リ 度 | 26.0 mg/l | | | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 mg/l未満 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| ジブromクロロメタン | 0.004 mg/l | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| 臭 素 酸 | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | | | | | | |
| 総 トリハロメタン | 0.011 mg/l | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 mg/l未満 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| ブromジクロロメタン | 0.004 mg/l | 0.03mg/l以下 | 判 定 (コメント) | 上記水質項目については、水質基準に適合 | | | | |
| ブromホルム | 0.001 mg/l未満 | 0.09mg/l以下 | | | | | | |
| 検 査 期 日 | 令和5年6月13日 ~ 令和5年6月22日 | | | | | | | |
| 検 査 機 関 | 島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社 | | | | | | | |

※注1 : 2回/年 測定項目のため本月未実施

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

| 採水年月日 | 令和5年6月13日 | | 天 候 | 晴れ | | 採水地点 | 本郷配水池 | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------|-------|--|
| 測定項目 | 測定値 | 基準値 | 測定項目 | 測定値 | 基準値 | | | |
| 水 温 | 20.6 °C | — | ホルムアルデヒド | 0.008 mg/l未満 | 0.08mg/l以下 | | | |
| 一 般 細 菌 | 0 個/ml | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 | 亜鉛及びその化合物 | ※注1 | 1.0mg/l以下 | | | |
| 大 腸 菌 | 陰性 | 検出されないこと | アルミニウム及びその化合物 | 0.02 mg/l未満 | 0.2mg/l以下 | | | |
| カドミウム及びその化合物 | ※注1 | 0.003mg/l以下 | 鉄 及 び そ の 化 合 物 | 0.03 mg/l未満 | 0.3mg/l以下 | | | |
| 水銀及びその化合物 | ※注1 | 0.0005mg/l以下 | 銅 及 び そ の 化 合 物 | ※注1 | 1.0mg/l以下 | | | |
| セレン及びその化合物 | ※注1 | 0.01mg/l以下 | ナトリウム及びその化合物 | 7.4 mg/l | 200mg/l以下 | | | |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物 | ※注1 | 0.01mg/l以下 | マンガン及びその化合物 | 0.005 mg/l未満 | 0.05mg/l以下 | | | |
| ヒ素及びその化合物 | ※注1 | 0.01mg/l以下 | 塩化物イオン | 9.8 mg/l | 200mg/l以下 | | | |
| 六価クロム化合物 | ※注1 | 0.02mg/l以下 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 22.0 mg/l | 300mg/l以下 | | | |
| 亜硝酸態窒素 | ※注1 | 0.04mg/l以下 | 蒸発残留物 | 61 mg/l | 500mg/l以下 | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 陰イオン界面活性剤 | ※注1 | 0.2mg/l以下 | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.24 mg/l | 10mg/l以下 | ジエオスミン | 0.000001 mg/l未満 | 0.00001mg/l以下 | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 mg/l未満 | 0.8mg/l以下 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001 mg/l未満 | 0.00001mg/l以下 | | | |
| ハウ素及びその化合物 | ※注1 | 1.0mg/l以下 | 非イオン界面活性剤 | 0.002 mg/l未満 | 0.02mg/l以下 | | | |
| 四塩化炭素 | 0.0002 mg/l未満 | 0.002mg/l以下 | フェノール類 | ※注1 | フェノールとして0.005mg/l以下 | | | |
| 1,4-ジオキサン | ※注1 | 0.05mg/l以下 | 有機物（TOC） | 0.5 mg/l | 3mg/l以下 | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 mg/l未満 | 0.04mg/l以下 | p H 値 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| ジクロロメタン | 0.002 mg/l未満 | 0.02mg/l以下 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 臭 気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| トリクロロエチレン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 色 度 | 0.5 度未満 | 5度以下 | | | |
| ベンゼン | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | 濁 度 | 0.1 度未満 | 2度以下 | | | |
| 塩 素 酸 | 0.06 mg/l未満 | 0.6mg/l以下 | 導 電 率 | 92.1 μS/cm | | | | |
| クロロ酢酸 | 0.002 mg/l未満 | 0.02mg/l以下 | 残 留 塩 素 | 0.29 mg/l | 0.1mg/l以上 1.0mg/l以下 | | | |
| クロロホルム | 0.003 mg/l | 0.06mg/l以下 | ア ル カ リ 度 | 22.0 mg/l | | | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 mg/l未満 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| ジブromクロロメタン | 0.003 mg/l | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| 臭 素 酸 | 0.001 mg/l未満 | 0.01mg/l以下 | | | | | | |
| 総トリハロメタン | 0.010 mg/l | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 mg/l未満 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| ブromジクロロメタン | 0.004 mg/l | 0.03mg/l以下 | 判 定 (コメント) | 上記水質項目については、水質基準に適合 | | | | |
| ブromホルム | 0.001 mg/l未満 | 0.09mg/l以下 | | | | | | |
| 検 査 期 日 | 令和5年6月13日 ~ 令和5年6月22日 | | | | | | | |
| 検 査 機 関 | 島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社 | | | | | | | |

※注1 : 2回/年 測定項目のため本月未実施