

令和7年9月8日（月）
島根県環境生活部文化国際課
担当者：長尾、松尾
TEL：0852-22-6776 FAX：0852-22-6412

美術館の再開について

美術館は、3基ある空調設備のうち1基の不具合により、稼働している空調設備の負荷を低減し、館内の作品の保護を優先するため、令和7年9月4日（木）から、全館臨時休館をしておりましたが、故障箇所の修理が完了したことに伴い、10日（水）10時より企画展示室を除き、再開します。

また、当面の間、開幕を延期するとしておりました『永田コレクションの全貌公開〈二章〉北斎―「葛飾北斎期」「戴斗期」編』につきましては、12日（金）に開幕します。

皆様のご来館を職員一同心よりお待ちしております。

1. 経緯

- ・9月3日（水）AM 空調設備1基の不具合発生
- ・9月4日（木）臨時休館
- ・9月5日（金）～7日（日）故障箇所の調査、修理

2. 空調設備の調査結果の概要

- ・故障した空調設備の内部に、クラックがあることを特定し、そこから設備内部に空気が混入することにより、圧力が上昇し、冷凍能力を発揮できない状況となった。
- ・このため、クラック箇所を溶接し、機内の空気の混入がないことを確認し、空調設備の運転を再開した。

3. 今後のスケジュール

9日（火）	休館日
10日（水） 10：00	再開（レストランを含む）（企画展示室を除く）
12日（金） 9：40	北斎展オープニングセレモニー
10：00	開幕